



景泰順檢驗股份有限公司

苗栗縣竹南鎮光復路381巷13號

行政院環保署認可證字號：環署環檢字號第049號

聯絡電話：037-480258 傳真：037-480418 聯絡人：莊盛達

飲用水樣品檢驗報告

報告編號：FX108W04164		行程編號：*
受測單位：慈濟學校財團法人慈濟大學		
計畫名稱：*		
行業別：學校		
採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司		
採樣地點：花蓮縣花蓮市中央路3段701號		

採樣時間： 108 年 09 月 04 日 13 時 35 分
 至 108 年 09 月 04 日 14 時 08 分
 收樣時間： 108 年 09 月 05 日 08 時 20 分
 報告日期： 108 年 09 月 16 日

備註：

1. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
2. 高於方法偵測極限，但小於可定量偵測極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及做為宣傳廣告之用。
5. TNTC：菌落太多無法計數(Too numerous to count)。

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三)本報告經本檢驗室簽發，結果如附頁，本報告含封面 1 頁，樣品檢驗報告 6 頁，共計 7 頁，報告分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- (四)本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 空氣採樣類：林文棋(FXA-03)
 無機檢測類：何秀容(FXI-02)、林美惠(FXI-04)
 有機檢測類：

公司名稱：景泰順檢驗股份有限公司

負責人(簽名或蓋章)：周宗緯

檢驗室主管(簽名)：



林美惠



108.09.18

景泰順檢驗股份有限公司

飲用水樣品檢驗報告

採樣日期：108年09月04日
收樣日期：108年09月05日

報告編號：FX108W04164
報告日期：108年09月16日

是否 經 許 可	樣品編號		FX108W04164-002	FX108W04164-003	FX108W04164-004	公 告 標 準 值	檢 測 方 法	備 註
	採樣時間	名稱 單位	13:37	13:39	13:41			
	大腸桿菌群	CFU/100mL	< 1	< 1	< 1	6	NIEA E230.55B	



景泰順檢驗股份有限公司

飲用水樣品檢驗報告

採樣日期：108年09月04日
收樣日期：108年09月05日

報告編號：FX108W04164
報告日期：108年09月16日

是否 經 許 可	樣品編號			公 告 標 準 值	檢 測 方 法	備 註
	FX108W04164-005	FX108W04164-006	FX108W04164-007			
	採樣時間	13:43	13:45	13:47		
	檢測項目	名稱 單位	1宿A雙#460飲 用水	2宿B單#465飲 用水	7宿B單#423飲 用水	
*	大腸桿菌群	CFU/100mL	< 1	< 1	< 1	6 NIEA E230.55B

景泰順檢驗股份有限公司

飲用水樣品檢驗報告

採樣日期：108年09月04日
收樣日期：108年09月05日

報告編號：FX108W04164
報告日期：108年09月16日

是否 經 許 可	樣品編號		FX108W04164-008	FX108W04164-009	FX108W04164-010	公 告 標 準 值	檢 測 方 法	備 註
	檢測項目	採樣時間	13:49	13:52	13:55			
		名稱 單位	G宿B單#388飲 用水	A1#403飲用水	D3#316飲用水			
*	大腸桿菌群	CFU/100mL	< 1	< 1	< 1	6	NIEA E230.55B	



景泰順檢驗股份有限公司

飲用水樣品檢驗報告

採樣日期：108年09月04日
收樣日期：108年09月05日

報告編號：FX108W04164
報告日期：108年09月16日

是否 經 許 可	樣品編號		FX108W04164-011	FX108W04164-012	FX108W04164-013	公 告 標 準 值	檢 測 方 法	備 註
	檢 測 項 目	採 樣 時 間	13:58	14:02	14:05			
		名 稱	D6#377飲用水	F3#456飲用水	H7#436飲用水			
	單 位							
*	大腸桿菌群	CFU/100mL	< 1	5	< 1	6	NIEA E230.55B	

景泰順檢驗股份有限公司

飲用水樣品檢驗報告

採樣日期：108年09月04日
收樣日期：108年09月05日

報告編號：FX108W04164
報告日期：108年09月16日

是否 經 許 可	樣品編號		FX108W04164-014	-	-	公 告 標 準 值	檢 測 方 法	備 註
	檢 測 項 目	採 樣 時 間	14:08	-	-			
		名 稱 單 位	L11#458飲 用 水	-	-			
*	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	-	-	6	NIEA E230.55B	



景泰順檢驗股份有限公司

飲用水樣品檢驗報告

採樣日期：108年09月04日

報告編號：FX108W04164

收樣日期：108年09月05日

報告日期：108年09月16日

是否 經 許 可	樣品編號		FX108W04164-001	-	-	公 告 標 準 值	檢 測 方 法	備 註
	檢 測 項 目	採樣時間	13:35	-	-			
		名稱 單位	2宿A單#461飲 用水	-	-			
*	大腸桿菌群	CFU/100mL	TNTC	-	-	6	NIEA E230.55B	